

# 大津市民会館 照明設備一覧（小ホール）

2024年5月1日更新

調光卓	
MARUMO PRELUCE	
マスターフェーダー	1本
クロスフェーダー	1組
プリセットフェーダー (選択によりフリー切替えスイッチ)	24本×2段
サブマスターフェーダー (フラッシュスイッチ) (選択によりフリー切替えスイッチ) ※舞台下手壁面にて操作可能	×10本 ×10本
フラッシュスイッチ	×24個2段
エフェクト操作パネル	一式
パッチ場面数	2場面
プログラムパネル	一式
データ表示ディスプレイ	1台
《記憶容量》 48Ch×200シーン/60ステップ	RAMメモリ
CUEページ	シーンNo0.1~999.9
フェードタイム設定	00.1~99.9秒
EFパターン	No1~3×20ステップ
ステップスピード	00.0~99.9秒
外部メディア ※COMOS不可	3.5インチFD

MPA調光基盤(漏電感知機能付き)	
舞台用	IL2Kw×24台
客席用	IL2Kw×6台
(回路スイッチ×30個)	
総容量 単相三線 45KVA	

仮設電源 総容量に含む	
☆1Φ3W 75A	
☆1Φ3W 100A	
場所は3F調光ブース	

負荷設備	
天井回路 T型	16回路
調光コンセント T型	8回路
(フロアー上手9回路, 下手3回路配線済)	
※上記フロアー回路8回路立ち上げ可	
UH(BOR)	100W13灯3色 3回路

照明器具		
※以下常吊分		
D F	500W	16台
CEC	500W	24台
MSC-608	500W	24台
T H	1000W	4台
HQS-120SS	1000W	1台
※ステージその他		
LHQ	100W 20灯3色 1.8m	5本