

大津市民会館 照明設備一覧（小ホール）

2025年3月 末日更新

調光卓	
MARUMO PRELUCE	
マスターフェーダー	1本
クロスフェーダー	1組
プリセットフェーダー (選択によりフリー切替えスイッチ)	24本×2段
サブマスターフェーダー (フラッシュスイッチ) (選択によりフリー切替えスイッチ)	×10本 ×10本
※舞台下手壁面にて操作可能	
フラッシュスイッチ	×24個2段
エフェクト操作パネル	一式
パッチ場面数	2場面
プログラムパネル	一式
データ表示ディスプレイ	1台
《記憶容量》 48Ch×200シーン/60ステップ	RAMメモリ
CUEページ	シーンNo0.1～999.9
フェードタイム設定	00.1～99.9秒
EFパターン	No1～3×20ステップ
ステップスピード	00.0～99.9秒
外部メディア ※COMOS不可	3.5インチFD

MPA調光基盤（漏電感知機能付き）	
舞台用	1L2Kw×24台
客席用	1L2Kw×6台
(回路スイッチ×30個)	
<u>総容量 単相三線 45KVA</u>	

仮設電源 総容量に含む	
☆1Φ3W 75A	
☆1Φ3W 100A	
場所は3F調光ブース	

負荷設備		
天井回路	T型	16回路
調光コンセント	T型	8回路
(フロアー上手9回路,下手3回路配線済)		
※上記フロアー回路8回路立ち上げ可		
UH (BOR)	100W13灯3色	3回路

照 明 器 具			
※以下常吊分			
DF	500W		16台
CEC	500W		24台
MSC-608	500W		24台
TH	1000W		4台
Hi-Vex 120ss	1000W		4台
※ステージその他			
LHQ	100W	20灯3色 1.8m	5本